



## Information zum Trinkwasser 2024

Gemäss Art. 5 der Verordnung des EDI über (TBDV) müssen Wasserversorgungen einmal jährlich über die Qualität des Trinkwassers informieren.

### Mikrobiologische Untersuchung:

Bei den vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit untersuchten Proben erfüllten alle die hygienischen Anforderungen zum Zeitpunkt der Probenahme.

### Chemisch Beurteilung:

- Ortschaft:	Gesamthärte:	Nitrat mg/L:	Calcium:	Magnesium:
- Ramosch:	25,50 fH°	1.5mg/L	60.2mg/L	25.7mg/L
- Tschlin:	14,70 fH°	1.6mg/L	51.3mg/L	4.51mg/L
- Strada:	15,60 fH°	1.2mg/L	55.8mg/L	4.11mg/L
- Martina:	16,00 fH°	1.2mg/L	57.6mg/L	4.01mg/L
- Vnà:	25,40 fH°	1.5mg/L	57.2mg/L	25.7mg/L
- Seraplana:	23,10 fH°	1.5mg/L	60.7mg/L	19.4mg/L

### Herkunft des Wassers:

- 100% Quellwasser

### Behandlung:

- 100% unbehandelt.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung